

Установлено действующим законодательством	Факт нарушения	Меры по устранению	Срок устранения	Выполнено/ невыполнено
<p>Согласно Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям МКД и жилых домов, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354: обеспечение температуры горячей воды в точке разбора для закрытых систем централизованного теплоснабжения не менее 50 градусов; допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 градусов С; в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 градуса С.</p>	<p>23 ноября 2012 года по адресу: г. Вологда, ул. Панкратова, дом 75 был зафиксирован факт выявления ненадлежащего качества предоставления горячей воды. В точке водоразбора общей кухни в секции комнат 32-35 температура горячей воды составила +49 градусов С (в пределах допустимых отклонений).</p>	<p>Установка терморегулятора для обеспечения надлежащей работы внутридомовой системы горячего водоснабжения</p>	<p>15.12.2012 год</p>	<p>Выполнено Акт № 010 от 23.01.2013 года Приемки в эксплуатацию установки горячего водоснабжения после реконструкции</p>